



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente  
Servizio valutazioni ambientali (S.V.A.)

Prot. n. 5247

Cagliari, 05/03/2020

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale per il Risanamento  
Ambientale  
[RIA@pec.minambiente.it](mailto:RIA@pec.minambiente.it)

A Eurallumina Spa  
[eurallumina.pec@legalmail.it](mailto:eurallumina.pec@legalmail.it)

Alla Portovesme Srl  
[portovesmesrl@pec.it](mailto:portovesmesrl@pec.it)

Alla Alcoa Trasformazioni Srl  
[Pec.alcoatrasformazioni@actaliscertymail.it](mailto:Pec.alcoatrasformazioni@actaliscertymail.it)

A Enel Produzione Spa  
[enelproduzione@pec.enel.it](mailto:enelproduzione@pec.enel.it)

Alla Ligestra Due Srl  
[ligestrade@pec.ligestra.it](mailto:ligestrade@pec.ligestra.it)

Al Consorzio Industriale Provinciale Carbonia-Iglesias  
[consorzio@pec.sicip.it](mailto:consorzio@pec.sicip.it)

Al Comune di Portoscuso  
[comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it](mailto:comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it)

Alla Provincia del Sud Sardegna  
[protocollo@cert.provincia.sudardegna.gov.it](mailto:protocollo@cert.provincia.sudardegna.gov.it)

All'ARPAS-Direzione generale  
[arpas@pec.arpa.sardegna.it](mailto:arpas@pec.arpa.sardegna.it)

All'ARPAS -Dipartimento Sulcis  
[dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it)

E, p.c. Al Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio  
SEDE

Alla Direzione generale della difesa dell'ambiente  
SEDE

Oggetto: Progetto di bonifica della falda dell'Agglomerato industriale di Portovesme. Comunicazioni

In riferimento all'oggetto e facendo seguito all'incontro tenutosi presso la sede della Direzione generale della Difesa dell'ambiente il giorno 19 febbraio u.s., vista la documentazione progettuale agli atti di questa Direzione, si rappresenta quanto segue.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Direzione generale dell'Ambiente  
Servizio valutazioni ambientali (S.V.A.)

Con nota prot. n. 21791 del 9/10/2014 il Servizio Valutazioni Ambientali (già SAVI), su richiesta del Consorzio industriale Provinciale Carbonia-Iglesias, aveva espresso il parere di competenza per l'intervento denominato *"Progetto di barriera idraulica e delle opere connesse finalizzate alla messa in sicurezza operativa e bonifica della falda superficiale nell'area industriale di Portovesme"*. Nello specifico il progetto prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di falda (T.A.F.), emunte dalla barriera idraulica, ubicato in area consortile, inquadrabile nella categoria degli impianti di trattamento delle acque reflue. Considerato che al momento della redazione del suddetto parere, non vigevano le soglie da applicarsi per l'assoggettamento dei progetti elencati nell'Allegato IV ad D.Lgs. 152/06, s.m.i., (*"Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano"*) era stata comunicata la necessità di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità regionale.

Come già anticipato nel predetto incontro del 19 febbraio, al fine di stabilire, alla luce delle vigenti disposizioni regionali e nazionali in materia di VIA conseguenti all'entrata in vigore del D.M. 52/2015 e del D.Lgs. 104 del 2017, la ascrivibilità degli impianti T.A.F., previsti nella revisione del progetto, tra quelli di cui al punto 7 lettera v) (*"Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti"*) e al punto 8 lettera t) (*"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)"*) dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06, tenuto conto della definizione di *abitante equivalente* di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è necessario che nella documentazione sia definito, per ciascun impianto, sia il carico idraulico che quello organico in ingresso.

Pertanto, per il seguito di competenza e in considerazione della conferenza di servizi prevista in data 18 marzo c.a., convocata con pec DQV Bonifiche del 18/02/2020 (prot. DGA 3649 del 18/02/2020), si rimane in attesa delle informazioni sopra specificate.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

Angela Maria Mereu

I. Manconi/S.V.A.

F. Mulliri/S.V.A.

R. Carcangiu/Resp. Sett. V.I.A.