

PEC

Spett.le

**MATTM**

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque  
Divisione III\_ Bonifiche e Risanamento  
[dgsta@pec.minambiente.it](mailto:dgsta@pec.minambiente.it)

**ISPRA**

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

p.c.

**COMUNE DI BRINDISI**

[ufficio\\_protocollo@pec.comune.brindisi.it](mailto:ufficio_protocollo@pec.comune.brindisi.it)

**PROVINCIA DI BRINDISI**

Servizio Ambiente ed Ecologia  
[servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it](mailto:servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it)

**REGIONE PUGLIA**

[serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it](mailto:serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)

**INAIL**

[dit@postacert.inail.it](mailto:dit@postacert.inail.it)

**ISS**

[protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it)

**ASL di Brindisi**

[protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it)

**ARPA PUGLIA**

UOC Acqua e Suolo

1

**OGGETTO:** SIN BRINDISI. Società ENIPOWER S.p.A. "Analisi di rischio per l'Area CTE NORD dello stabilimento Enipower di Brindisi".

Trasmissione contributo istruttorio per CdS asincrona (richiesta MATTM del 01/08/2019 prot. n.15954/STA)

Si invia il parere richiesto dal MATTM con nota prot. 15954/STA del 01/08/2019, acquisita da Arpa il 05/08/2019 al prot. n. 57799, relativo all'elaborato Analisi di rischio per l'Area CTE NORD dello stabilimento Enipower di Brindisi (trasmesso dalla Società con nota n.144/2019 del 29/07/2019, acquisita al prot. ARPA n. 56396 del 30/07/2019), specificando che il presente parere di ARPA Puglia va considerato come mera valutazione tecnica e non riveste per l'amministrazione ricevente carattere vincolante.

L'elaborato in oggetto è stato sviluppato utilizzando quali parametri di input i dati derivanti dagli esiti della caratterizzazione ambientale, acquisiti dal MATTM con nota 994/STA del 18/01/2019 e validati da Arpa Puglia con nota prot. 1686 del 10/01/2019.

L'applicazione dell'Analisi di Rischio ha rilevato che il sito in esame risulta conforme alla destinazione d'uso prevista. Si ritiene di condividere le risultanze emerse e si ricorda che qualsiasi modifica del modello

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Brindisi**

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi  
tel. 0831 099501 fax 0831 099599  
e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)  
PEC : [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



concettuale, sorgenti-percorsi-recettori, implica una rielaborazione dell'Analisi di rischio della quale va tenuta traccia negli strumenti urbanistici..

**Il contenuto del presente parere tecnico è stato condiviso tra ISPRA ed ARPA Puglia.**

Il Direttore dei Servizi Territoriali DAP BR  
Il Direttore del DAP BR ARPA PUGLIA  
**Dott.ssa A. M. D'Agnano**